

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 263
PSČ, obec: 51791 Deštné v Orlických horách
K.ú., parcelní č.: Deštné v Orlických horách, 587
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztažná plocha: 73,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina - 46,5 (100 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,63 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	420 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	635 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	561 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	60 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	14 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Irena Chmelařová
Osvědčení č.: 1070
Kontakt: info@tzb-chmelarova.cz

Ev. č. průkazu: 803517.0
Vyhotovené dne: 11.12.2025
Podpis:

