

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: ev.č. 256
PSČ, obec: 51791 Deštné v Orlických horách
K.ú., parcelní č.: Deštné v Orlických horách, st. 430
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztažná plocha: 1216,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Tuhá fosilní paliva - 448,7 (94 %)
■ Elektřina - 28,4 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,91 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	138 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	392 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	320 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	B
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	65 kWh/(m ² .rok)	E
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Irena Chmelařová
Osvědčení č.: 1070
Kontakt: info@tzb-chmelarova.cz

Ev. č. průkazu: 803367.0
Vyhotoveno dne: 12.12.2025
Podpis:

